

Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen

Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220008092-10-02 vom 08.04.2011

- Betrifft:** Prüfung des Fliesenklebers „**weber.xerm 859 F**“
- Prüfgrundlage:** DIN EN 12 004:2002-10 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Definition und Spezifikation“
- DIN EN 1348:1997-08 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Haftzugfestigkeit zementhaltiger Mörtel für innen und außen“
- DIN EN 1346:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der offenen Zeit“
- DIN EN 1308:1997-03 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung des Abrutschens“
- DIN EN 12002:2003-07 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugen“
- Untersuchungs- Ergebnis** Der Fliesenkleber „**weber.xerm 859 F**“ hat alle Anforderungen der Klasse **C2 FTE S1**
- nach DIN EN 12004:2002-10 erfüllt.

Dortmund, 08.04.2011
Im Auftrag




Dipl.- Ing. Tayyar Uysal
Sachbearbeiter